



Controller VOLCANO EC



VTS Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk

vtsgroup@vtsgroup.com

(wersja 07.2019)

MANUAL

Sterownik VOLCANO EC jest panelem sterującym, przeznaczonym do wszystkich rodzajów nagrzewnic VOLCANO. Posiada interfejs RS 485 z protokołem Modbus RTU dla łatwej integracji z systemami automatyki budynkowej (BMS). Cechuje się bardzo łatwą i intuicyjną obsługą dzięki wygodnej, praktycznej klawiaturze membranowej oraz podświetlanemu ekranowi. Sterownik VOLCANO EC został wykonany z najwyższej klasy materiałów elektronicznych. Panel przystosowany jest do pracy ciągłej na zasilaniu jednofazowym 230 V AC. Dzięki przemyślanej konstrukcji, sterownik instaluje się w bardzo wygodny sposób, na specjalnym uchwycie montażowym w puszce podtynkowej Ø60 mm. Uchwyty montażowe umożliwiają łatwą instalację i deinstalację panela. Przewody elektryczne wpinane są bezpośrednio w listwę zaciskową, umiejscowioną w tylnej części sterownika.

Panel umożliwia trójstopniową regulację prędkości obrotowej wentylatorów z silnikami EC, a także regulację z funkcją grzania i chłodzenia. Urządzenie posiada tryb pracy ekonomicznej oraz zabezpieczenie przed zamarzaniem czynnika grzewczego. Dzięki wbudowanemu termostatowi i czujnikowi temperatury oraz funkcji programatora, sterownik pozwala na zdefiniowanie parametrów pracy w harmonogramie tygodniowym (dni robocze/weekend, po 2 okresy grzewcze na dobę).

Instalacja zewnętrznego czujnika temperatury pozwala na dowolny wybór miejsca pomiaru temperatury odniesienia. Czujnik jest wykrywany automatycznie. Jego podłączenie powoduje samoczynne przełączenie sterownika w tryb pracy z czujnikiem zewnętrznym.

Panel umożliwia pracę w następujących trybach:

- Grzanie: praca z nawiewem cieplego powietrza
 - Chłodzenie: praca z nawiewem chłodnego powietrza
- Sterownik VOLCANO EC optymalizuje pracę nagrzewnic, zapewniając im nieprzerwane i niezawodne funkcjonowanie, a przemyślane funkcje urządzenia pozwalają na znaczne oszczędzanie energii.

Controller Volcano EC wall controller is a control panel, dedicated for all types of Volcano EC air heaters. It has an interface RS485 with RTU Modbus protocol for easy integration with building management systems (BMS). It is characterised by very easy and intuitive operation due to the comfortable, practical keypad and backlit screen. Volcano EC wall controller has been made from electronic materials of the highest class. The panel is adapted for continuous operation with 230 V AC single-phase power supply. Due to the well-thought design, the controller is installed in a very easy manner on a special mounting bracket in the Ø60 mm flush mounting box. The mounting bracket enables easy installation and removal of the panel. Electric wires are connected directly to the terminal block, located at the back of the controller. The panel enables three-position regulation of rotational speed of the fans with EC motors, as well as regulation with heating and cooling mode. The controller has ECO and AnitFrost mode. Due to the integrated thermostat and temperature sensor as well as programmer function, the controller enables to define operating parameters in the weekly schedule (on working days/at weekend, with 2 heating periods per 24 hours).

The installation of an external temperature sensor enables freely selection a reference temperature measurement location. The sensor is detected automatically. Its connection automatically switches the controller to operating mode with an external sensor. The panel enable working in the following modes:

- Heating
- Cooling

Volcano EC wall controller optimises the operation of the curtains, ensuring their continuous and reliable operation, and well-thought functions of the device enable significant power efficiency.

Контроллер VOLCANO EC - это панель управления для всех типов воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO. Для легкой интеграции с системой автоматизации здания (BMS) он оснащен интерфейсом RS 485 с протоколом Modbus RTU. Контроллер отличается очень простой и интуитивно понятной работой благодаря удобной практичной мембранный клавиатуре и освещенному экрану. Контроллер VOLCANO EC выполнен из высококачественных электронных материалов. Панель предназначена для непрерывной работы с однофазным источником питания 230 В переменного тока. Благодаря продуманной конструкции контроллер легко устанавливается, на специальном монтажном кронштейне в скрытой монтажной коробке Ø60 мм. Монтажный кронштейн позволяет легко устанавливать и демонтировать панель. Электрические провода присоединяются непосредственно в клеммную колодку, расположенную на задней панели контроллера. Панель обеспечивает трехступенчатое регулирование частоты вращения вала двигателей EC, а также управление с функциями обогрева и охлаждения. Устройство имеет экономичный режим работы и защиту от замерзания теплоносителя. Благодаря встроенному терmostat, датчику температуры и функции программирования контроллер позволяет устанавливать параметры работы на неделю(рабочие дни / выходные, 2 периода нагревания в день).

Внешний датчик температуры обеспечивает свободный выбор места измерения поддерживаемой температуры. Датчик обнаруживается автоматически. Его соединение автоматически переключает контроллер в рабочий режим с внешним датчиком температуры.

Панель позволяет работать в следующих режимах:





- Отопление: подача теплого воздуха
- Охлаждение: подача воздуха помещения (прогревание/рециркуляция воздуха помещения)

VOLCANO EC оптимизирует работу воздушно-отопительного агрегата, обеспечивая его бесперебойную и надежную работу, а хорошо продуманные функции автоматики позволяют значительно экономить энергию.

A Volcano EC vezérlő egy vezérlőegység minden Volcano EC típusú termoventilátorhoz. RTU MODBUS protokollon kapcsolható épületfelügyeletre. A vezérlő felhasználói rendszere könnyen értelmezhető és intuitív, a menü használathoz nyomógombok állnak rendelkezésre, melyet háttérvilágítású képernyőn követhetünk. A Volcano EC vezérlő magas színvonalú alkotóelemekből épül fel. A folyamatos működéshez egyfázisú, 50Hz 230V tápellátásra van szükség. A vezérlő szerelhető 60mm-es szerelődobozra, melyhez csavarokkal lehet rögzíteni. Az elektromos kapcsolásokat a készülék hátulján található sorkapcsón kell bekötni. A vezérlő manuálisan 3 állásban szabályozza az EC ventilátorok fordulatszámát, automatikus működés mellett pedig fokozatmentesen. Választható nyári (légkerítés-cooling)- és téli (fűtés-heating) mód, illetve Antifrost és ECO működés is. A beépített termosztát segítségével, illetve az előre programozható naptárfunkcióval működtethető a vezérlés. Utóbbi esetben naponta 2 fűtési ciklusban és munkanap/hétvége állításra van lehetőség 24 óránként. A külön csatlakoztatható NTC hőérzékelővel a hőmérsékli pont kivezethető a vezérlőből. NTC csatlakoztatás esetén a hőmérsékleteket átlagolja a vezérlő, így a nagy terek esetén is optimális a hőmérséklet.

A Volcano EC vezérlő optimalizálja a fűtőegységek használatát, így biztosítva az folyamatos, megbízható működést, kiemelt energiahatékonyiság mellett.

<p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> praktyczna klawiatura membranowa główny włącznik/wyłącznik (ON/OFF) trójstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora z silnikiem EC tryb ECO oraz AntiFrost wbudowany termostat z możliwością programowania tygodniowego tryb pracy ciągły funkcja grzania oraz chłodzenia obsługa zewnętrznego czujnika temperatury NTC magistrala RS 485 z protokołem ModbusRTU 	<p>Properties</p> <ul style="list-style-type: none"> practical membrane keypad main on/off switch three-stage fan speed control with EC motor ECO and AntiFrost mode integrated thermostat with weekly programming mode continuous mode heating and cooling mode support external NTC temperature sensor RS 485 with Modbus RTU protocol 	<p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> практичная мембранный клавиатура главный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) Трехступенчатое управление скоростью вращения вентилятора с двигателем EC Режимы ECO и AntiFrost встроенный термостат с возможностью недельного программирования режим непрерывной работы функции обогрева и проветривания (рециркуляции воздуха помещения) Поддержка внешнего датчика температуры NTC Интерфейс RS 485 с протоколом ModbusRTU 	<p>Tulajdonságok</p> <ul style="list-style-type: none"> Praktikus nyomógombos billentyűzet Főkapcsoló on/off 3 állású EC ventilátor szabályzás ECO és Antifrost módok Beépített termosztát heti programozhatósággal Folyamatos működés Fűtés és Légkeringetés módok Külső NTC érzékelő csatlakoztatathatóság RS485 Modbus RTU protokoll 																																																																																																
<p>Wprowadzenia*</p> <p>LISTWA ZACISKOWA J3</p> <table border="1"> <tr> <td>JMP1</td><td>rezystor terminujący</td></tr> <tr> <td>B</td><td>RS 485 B</td></tr> <tr> <td>A</td><td>RS 485 A</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>masa RS 485</td></tr> </table> <p>LISTWA ZACISKOWA J2</p> <table border="1"> <tr> <td>Ao</td><td>wyjście analogowe</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>masa wy. analogowego</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>czujnik temperatury</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>czujnik temperatury</td></tr> </table> <p>LISTWA ZACISKOWA J1</p> <table border="1"> <tr> <td>230 L</td><td>230 V AC L</td></tr> <tr> <td>230 N</td><td>230 V AC N</td></tr> <tr> <td>H1</td><td>grzanie</td></tr> <tr> <td>H2</td><td>chłodzenie</td></tr> </table>	JMP1	rezystor terminujący	B	RS 485 B	A	RS 485 A	GND	masa RS 485	Ao	wyjście analogowe	GND	masa wy. analogowego	TS	czujnik temperatury	TS	czujnik temperatury	230 L	230 V AC L	230 N	230 V AC N	H1	grzanie	H2	chłodzenie	<p>Outputs*</p> <p>TERMINAL BLOCK J3</p> <table border="1"> <tr> <td>JMP1</td><td>terminating resistor</td></tr> <tr> <td>B</td><td>RS 485 B</td></tr> <tr> <td>A</td><td>RS 485 A</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>ground RS 485</td></tr> </table> <p>TERMINAL BLOCK J2</p> <table border="1"> <tr> <td>Ao</td><td>Analog output</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>Analog gnd. output</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>Temperature sensor</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>Temperature sensor</td></tr> </table> <p>TERMINAL BLOCK J1</p> <table border="1"> <tr> <td>230 L</td><td>230 V AC L</td></tr> <tr> <td>230 N</td><td>230 V AC N</td></tr> <tr> <td>H1</td><td>Heating</td></tr> <tr> <td>H2</td><td>cooling</td></tr> </table>	JMP1	terminating resistor	B	RS 485 B	A	RS 485 A	GND	ground RS 485	Ao	Analog output	GND	Analog gnd. output	TS	Temperature sensor	TS	Temperature sensor	230 L	230 V AC L	230 N	230 V AC N	H1	Heating	H2	cooling	<p>Выходы*</p> <p>ТЕРМИНАЛ J3</p> <table border="1"> <tr> <td>JMP1</td><td>rezistor terminujący</td></tr> <tr> <td>B</td><td>RS 485 B</td></tr> <tr> <td>A</td><td>RS 485 A</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>заземление RS 485</td></tr> </table> <p>ТЕРМИНАЛ J2</p> <table border="1"> <tr> <td>Ao</td><td>Выходы аналоговые</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>Заземление выхода аналог.</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>Датчик температуры</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>Датчик температуры</td></tr> </table> <p>ТЕРМИНАЛ J1</p> <table border="1"> <tr> <td>230 L</td><td>230 V AC L</td></tr> <tr> <td>230 N</td><td>230 V AC N</td></tr> <tr> <td>H1</td><td>Нагревание</td></tr> <tr> <td>H2</td><td>Проветривание</td></tr> </table>	JMP1	rezistor terminujący	B	RS 485 B	A	RS 485 A	GND	заземление RS 485	Ao	Выходы аналоговые	GND	Заземление выхода аналог.	TS	Датчик температуры	TS	Датчик температуры	230 L	230 V AC L	230 N	230 V AC N	H1	Нагревание	H2	Проветривание	<p>Kimenetek *</p> <p>Kapcsoló oszlop J3</p> <table border="1"> <tr> <td>JMP1</td><td>lezáró ellenállás</td></tr> <tr> <td>B</td><td>RS 485 B</td></tr> <tr> <td>A</td><td>RS 485 A</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>földelés RS485</td></tr> </table> <p>Kapcsoló oszlop J2</p> <table border="1"> <tr> <td>Ao</td><td>analog kimenet</td></tr> <tr> <td>GND</td><td>analog kimeneti jel-földelés</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>hőérzékelő</td></tr> <tr> <td>TS</td><td>hőérzékelő</td></tr> </table> <p>Kapcsoló oszlop J1</p> <table border="1"> <tr> <td>230 L</td><td>230V AC fázis</td></tr> <tr> <td>230 N</td><td>230V AC neutral</td></tr> <tr> <td>H1</td><td>fűtés</td></tr> <tr> <td>H2</td><td>hűtés (légkeringetés)</td></tr> </table>	JMP1	lezáró ellenállás	B	RS 485 B	A	RS 485 A	GND	földelés RS485	Ao	analog kimenet	GND	analog kimeneti jel-földelés	TS	hőérzékelő	TS	hőérzékelő	230 L	230V AC fázis	230 N	230V AC neutral	H1	fűtés	H2	hűtés (légkeringetés)
JMP1	rezystor terminujący																																																																																																		
B	RS 485 B																																																																																																		
A	RS 485 A																																																																																																		
GND	masa RS 485																																																																																																		
Ao	wyjście analogowe																																																																																																		
GND	masa wy. analogowego																																																																																																		
TS	czujnik temperatury																																																																																																		
TS	czujnik temperatury																																																																																																		
230 L	230 V AC L																																																																																																		
230 N	230 V AC N																																																																																																		
H1	grzanie																																																																																																		
H2	chłodzenie																																																																																																		
JMP1	terminating resistor																																																																																																		
B	RS 485 B																																																																																																		
A	RS 485 A																																																																																																		
GND	ground RS 485																																																																																																		
Ao	Analog output																																																																																																		
GND	Analog gnd. output																																																																																																		
TS	Temperature sensor																																																																																																		
TS	Temperature sensor																																																																																																		
230 L	230 V AC L																																																																																																		
230 N	230 V AC N																																																																																																		
H1	Heating																																																																																																		
H2	cooling																																																																																																		
JMP1	rezistor terminujący																																																																																																		
B	RS 485 B																																																																																																		
A	RS 485 A																																																																																																		
GND	заземление RS 485																																																																																																		
Ao	Выходы аналоговые																																																																																																		
GND	Заземление выхода аналог.																																																																																																		
TS	Датчик температуры																																																																																																		
TS	Датчик температуры																																																																																																		
230 L	230 V AC L																																																																																																		
230 N	230 V AC N																																																																																																		
H1	Нагревание																																																																																																		
H2	Проветривание																																																																																																		
JMP1	lezáró ellenállás																																																																																																		
B	RS 485 B																																																																																																		
A	RS 485 A																																																																																																		
GND	földelés RS485																																																																																																		
Ao	analog kimenet																																																																																																		
GND	analog kimeneti jel-földelés																																																																																																		
TS	hőérzékelő																																																																																																		
TS	hőérzékelő																																																																																																		
230 L	230V AC fázis																																																																																																		
230 N	230V AC neutral																																																																																																		
H1	fűtés																																																																																																		
H2	hűtés (légkeringetés)																																																																																																		



celu prawidłowej instalacji proszę odnieść się do schematów połączeń elektrycznych poszczególnych nagrzewnic VOLCANO.

*For proper installation please refer to the wiring diagrams of the individual Volcano EC heaters.

* Для корректного подключения воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO обратитесь к электрическим схемам предназначены для каждого из типоразмеров агрегатов

*A helyes bekötésekhez kérjük, ellenőrizze a Volcano EC kézikönyv bekötési útmutatásait.

Specyfikacja:

Typ	Panel sterujący, regulator
Pomiar temperatury	-10 °C ... +99 °C; NTC10K
Obsługa urządzenia	przyciski fizyczne klawiatury membranowej Programowanie urządzenia: Przytrzymanie przycisków [M] oraz [+] przez 5 sekund przy wyłączonym urządzeniu
Funkcja kalendarza	programowanie kalendarza tygodniowego (5+1+1)
Komunikacja	protokół Modbus RTU
Szybkość transmisji	4800/9600/19200/38400 bps
Wyjścia	1 wyjście analogowe 0-10V; I _{max} = 20 mA 2 wyjścia przekaźnikowe (250 VAC, AC1 500 VA dla 230 VAC)

Technical specification

Type	Control panel, regulator
Temperature measurement	-10 °C ... +99 °C; NTC10K
Operation of the device	Physical buttons of the membrane keypad Device programming: Holding the [M] and [+] buttons for 5 seconds with deactivated device
Calendar function	Programming weekly calendar (5+1+1)
Communication	Modbus RTU protocol
Speed of transmission	4800/9600/19200/38400 bps
Outputs	1 analog output 0-10V; I _{max} = 20 mA 2 relay outputs (250 VAC, AC1 500 VA for 230 VAC)
Inputs	1 digital input of "dry contact" type, I _{max} = 20 mA
Power supply	230 V AC

Техническая спецификация

Тип	Панель управления, контроллер
Диапазон измеряемых температур	-10 °C ... +99 °C; NTC10K
Управление устройством	С помощью механических клавиш мембранный клавиатуры Программирование устройства: Удерживайте на выключенном устройстве клавиши [M] и [+] в течение 5 секунд
Функции календаря	Программируемый календарь на неделю (5+1+1)
Коммуникация	Modbus RTU протокол
Скорость передачи данных	4800/9600/19200/38400 бит/сек
Выходы	1 аналоговый выход 0-10В; I _{max} = 20 mA 2 релейных выхода (250 В AC, AC1 500 ВА для 230 В AC)
Входы	1 цифровой вход по типу «сухой контакт», I _{max} = 20 mA

Technikai specifikáció

Típus	Vezérlő panel, szabályzó
Hőérzékelő	-10°C...+99°C NTC10K
Működés	fizikai nyomógombok
Készülékprogramozás	Az (M) és a (+) gombok 5másodperces lenyomva tartásával Naptárhelyi programozás (5+1+1)
Kommunikáció	Modbus RTU protokoll
Átviteli sebesség	4800/9600/19200/38400
Kimenet	1 analóg kimenet 0-10V I _{max} 20mA 2 relé kimenet (250 VAC, AC1 500VA 23VACnál)
Bemenetek	1 digitális bemenet "száraz kapcsolat" I _{max} 20mA
Tápellátás	230VAC
Energiafogyasztás	1,5VA

Wejścia	1 wejście cyfrowe typu "dry contact", I _{max} = 20 mA
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	1,5 VA
Przekrój przewodów	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (drut)
Wyświetlacz	podświetlany, graficzny LCD (białe napisy, niebieskie tło)
Konstrukcja	ABS + poliester
Wymiary (S x W x G)	9 mm x 134 mm x 21 mm
Montaż	w standardowej puszcze instalacyjnej Ø60 na uchwycie montażowym
Masa	190 g (z uchwytem montażowym)
Warunki pracy	temperatura: 0 - 50 °C, wilgotność: 10 - 90%, bez kondensacji

Power consumption	1,5 VA
Wires cross-section	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (wire)
Display	backlit, graphic LCD (white captions, blue background)
Structure	ABS + polyester
Dimensions (S x W x G)	92 mm x 134 mm x 21 mm
Installation	in a standard Ø60 mounting box on a mounting bracket
Weight	190 g (with the mounting bracket)
Operating conditions	temperature: 0 - 50 °C, humidity: 10 - 90%, without condensation

Kábel keresztmetszet	0,14mm ² - 1,5mm ² (kábel)
Kijelző	háttérvilágítású grafikus LCD (fehér betűk, kék háttér)
Felépítés	ABS + műanyag
Méretek	(hossz X szélesség X magasság) 92mm x 134mm x 21mm
Szerelés	60mm-es standard szerelődoboz
Súly	190g tartószerkezzel
Használati környezet	0-50°C hőmérséklet; 10-90% páratartalom; lecsapódásmentesen



Wyświetlacz i obsługa



Lp.	Opis ikon	Przycisk obsługi
1	Tryb pracy wentylatora: 1. AUTO: (35%) 2. MANUAL: (35%)	[+] i [-]
2	Program pracy: ciągły: ; włączony: ; wyłączony:	[P]
3	Operation mode: heating: ; cooling:	[M]
4	Wyświetlanie temperatury: ROOM (aktualna temperatura), SET (temperatura zadana) Ikony trybu pracy: AntiFrost: ECO: grzanie: chłodzenie:	[+] i [-]
5	Dzień tygodnia	n/a
6	Godzina, minuta	n/a
7	Czujnik temperatury: zewnętrzny: ; wewnętrzny:	n/a

Wyjaśnienie trybów pracy:

- AUTO: Tryb pracy automatycznej
- MANUAL: wartość zadana przez użytkownika w zakresie 15-100%. W celu zmiany wydajności wentylatora należy wcisnąć , a następnie ustawić za pomocą [+] i [-] pożądaną wartość w zakresie 15-100% oraz 0% (zatrzymanie wentylatora). Zmniejszenie wartości poniżej 15% spowoduje automatyczne ustawienie wartości 0%.

Display and operation




No.	Description	Operation button
1	Fan operation mode: 1. AUTO: (35%) 2. MANUAL: (35%)	[+] i [-]
2	Operation programme: continuous: ; switched on: ; switched off:	[P]
3	Operation mode: heating: ; cooling:	[M]
4	Temperature display: ROOM (current temp.), SET (set temp.) Operating mode icons: AntiFrost: ECO: heating: cooling:	[+] i [-]
5	Day of the week	n/a
6	Hour, minute	n/a
7	Temperature sensor: external: ; internal:	n/a

Explanation of the operating modes:

- AUTO: Automatic operation mode
 - MANUAL: the value set up by the user in a 15-100% scope. To change the value press and set up value between 15-100% or 0% (stopping the fan) by using [+] and [-] buttons. Setting value lower than 15% will automatically set up value of 0%. Increasing value from 0% will automatically set up value of 15%.
- AntiFrost (): Frost protection of the heater medium. If the temperature falls below the set point, two-way valve

Дисплей и управление




№	Описание	Клавиша управления
1	Режим работы вентилятора: 1.AUTO: (35%) 2.MANUAL: (35%)	[+] i [-]
2	Рабочая программа: непрерывная ; включен: ; выключен:	[P]
3	Режим работы: Отопление: ; Охлаждение:	[M]
4	Отображение температуры: ROOM (текущая температура), SET (заданная темп.) Иконки режима работы: AntiFrost: ECO: Отопление: Охлаждение:	[+] i [-]
5	День недели	Без клавиши
6	Часы, минуты	Без клавиши
7	Датчик температуры: выносной: ; встроенный	Без клавиши

Описание режимов работы:

- AntiFrost (): Защита от замерзания отопительного агрегата. Если температура падает ниже заданного значения, двух ходовой клапан открывается на полный проток теплоносителя. Функция работает даже с отключенным контроллером или вне рабочего времени, установленного в соответствии с календарем, при условии, что контроллер подключен к источнику питания 230 В переменного тока. Функция так же работает и в рабочем

Kijelző és működés



No.	Leírás	Gomb
1	Ventilátor beállítás: 1. AUTO (35%), 2. MANUAL (35%)	[+] i [-]
2	Működési program Folyamatos: ; Bekapcsolt: ; Kikapcsolt:	[P]
3	Működési mód: Fűtés: ; Hűtés:	[M]
4	Kijelzett hőmérséklet: ROOM (jelenlegi); SET (beállított) Működési ikonok: AntiFrost: ECO: Fűtés: Hűtés:	[+] i [-]
5	Naptári nap	n/a
6	Óra/perc	n/a
7	Hőérzékelő: Külső: ; beépített:	n/a

Működési leírás:

- AUTO: Automatikus ventilátor sebességállítás
- MANUAL: Az érték megadható 15-100% tartományban. Az érték beállításához használja a [+] és [-] gombokat. 15% alatt automatikusan 0%-ra áll a beállítás és a ventilátor leáll. Emelve az értéket automatikusan 15%-tól indul a fordulatszám.

Zwiększenie wartości od 0% spowoduje automatyczne ustawienie wydajności wentylatora na 15%.

- AntiFrost (): ochrona przed zamarzaniem czynnika chłodzącego nagrzewnicy. W przypadku spadku temperatury poniżej wartości zadanej, następuje otwarcie zaworu dwudrogowego. Funkcja działa nawet przy wyłączonym sterowniku lub poza czasem pracy ustawnionym zgodnie z kalendarzem, pod warunkiem podłączenia sterownika do zasilania 230VAC i wyboru trybu pracy „1” lub „2” w pkt. 7 ustawień głównych.

- ECO (): praca w trybie ekonomicznym poza zaprogramowanym okresem grzania. **Obie powyższe funkcje działają nawet przy wyłączonym sterowniku lub poza czasem pracy ustawnionym zgodnie z kalendarzem, pod warunkiem podłączenia sterownika do zasilania 230VAC i wyboru trybu pracy „1” lub „2” w pkt. 7 ustawień głównych.**

- Grzanie (): tryb grzania.

- Chłodzenie (): tryb chłodzenia.

Tryb programowania

Wejście w tryb programowania odbywa się poprzez przytrzymanie przycisków **[M]** oraz **[+]** przez 5 sekund przy wyłączonym sterowniku. Wejście do trybu programowania zostanie poprzedzone krótką animacją ładowania (symbol klucza i litera M). Przejście do kolejnej nastawy wg poniższej tabeli po przyciśnięciu **[M]**. Zmiana wartości za pomocą przycisków **[+]** i **[−]**. Wyjście z trybu programowania następuje po wcisnięciu każdego innego przycisku.

Lp.	Funkcja	Nastawa
1	Jednostka temperatury	°C; °F
2	Kalibracja czujnika temperatury	maks. ±8°C z krokiem co 0.5°C
3	Grzanie, chłodzenie	wybór
4	Minimalna temperatura	5 ... 40°C z krokiem co 1°C
5	Maksymalna temperatura	5 ... 40°C z krokiem co 1°C
6	Histeresa regulatora różnicowego	maks. ±2°C z krokiem co 0.5°C
7	Temperatura w trybie ECO	2 ... 22°C z krokiem co 1°C
8	AntiFrost / tryb ECO	OFF, AntiFrost, ECO
9	Wybór wyświetlanej temperatury	ROOM, SET

opens. The function works even with deactivated controller or out of the working time set according to the calendar provided that controller is connected to a 230VAC power supply and in the operating mode „1” or “2” according to pt.7 in programming mode.

ECO (): operation in economic mode outside the programmed heating period
Both of these above functions work even when the controller is deactivated or out of working time set according to the calendar provided that controller is connected to 230VAC power supply and in the operating mode “1” or “2” according to pt. 7 in programming mode.

heating () : heating mode;
cooling () : cooling mode.

режиме «1» или «2» согласно п. 7 в режиме программирования;

ECO () : работа в экономичном режиме вне отопительного периода (программируется отдельно).

Обе эти функции работают даже тогда, когда контроллер отключен или отключен от рабочего времени, установленного в соответствии с календарем, при условии, что контроллер подключен к источнику питания 230 В. Функции так же работают и в рабочих режимах «1» или «2» согласно п. 7 в режиме программирования;

Отопление () : режим отопления;

Охлаждение() : режим охлаждения.

E1: AntiFrost(): A fűtőközeg –és így a hőcserélő-fagyvédelme. Ha a hőmérséklet a beállított alá esik, a kétjáratú szelep megnyílik és átjárja a csöveket a meleg fűtőfolyadék. A funkció kikapcsolt állapotban és a fűtés cikluson kívül is működik. A 230V csatlakozás megléte, illetve, hogy a működési módja „1”; vagy „2” legyen a programmódok közül (7-es kép)

ECO () :Gazdaságos működési mód, a beállított fűtési cikluson kívül.

A fenti funkciók mind működnek kikapcsolt állapotban, vagy a fűtési perióduson kívül. A 230V csatlakozás megléte, illetve, hogy a működési módja „1”; vagy „2” legyen a programmódok közül (7-es kép)

Fűtés () :fűtési mód;

Hűtés () :hűtés (légkereszténys) mód

Programming mode

You may enter the programming mode by holding the buttons **[M]** and **[+]** for 5 seconds with the deactivated controller. Entry into the programming mode shall be preceded by a short animation of loading (the key symbol and the M letter). You may go to the next set point by pressing the **[M]** key. The values can be changed using **[+]** and **[−]** buttons. You may leave the programming mode by pressing any other button.

No.	Function	Set point
1	Temperature units	°C; °F
2	Temp. sensor calibration	max. ±8°C with the step of 0.5°C
3	Heating, cooling	selection
4	Min. temperature	5 ... 40°C with the step of 1°C
5	Max. temperature	5 ... 40°C with the step of 1°C
6	Hysteresis of differential adjuster	max. ±2°C with the step of 0.5°C
7	Temperature in ECO mode	2 ... 22°C with the step of 1°C
8	AntiFrost / ECO mode	OFF, AntiFrost, ECO

Режим программирования

Для входа в режим программирования, на выключенном контроллере, удерживайте кнопки **[M]** и **[+]** в течение 5 секунд. О переходе в режим программирования будет свидетельствовать короткий анимационный ролик (символ ключа и буква M). Для перехода к следующему пункту настройки используйте клавишу **[M]**. Значения настроек могут быть изменены с помощью кнопок **[+]** и **[−]**. Для выхода из режима настроек нажмите любую другую клавишу.

№	Функция	Настройки
1	Единица измерения температуры	°C, °F
2	Калибровка датчика температуры	макс ±8°C с шагом 0.5°C
3	Отопление, Охлаждение	выбор
4	Мин. температура	5 ... 40°C с шагом 1°C
5	Макс. температура	5 ... 40°C с шагом 1°C
6	Гистерезис дифференциального регулятора	макс. ±2°C с шагом 0,5 °C
7	Температура в режиме ECO	2 ... 22°C с шагом 1°C
8	Режим AntiFrost / ECO	OFF (Выкл), AntiFrost, ECO

Programozás:

A kikapcsolt vezérlőn az **[M]** és a **[+]** gombok 5 másodpercig tartó együttlen nyomásával, rövid animációt követően belép a programozási menübe. A következő menüpontonra az **[M]** gombbal léphet. Értékeket a **[+]** és **[−]** változtathat. A programozási módból bármely más billentyű lenyomásával lép ki.

No.	Funkció	Beállítható érték
1	Hőmérséklet egysége	°C, °F
2	Hőérzékelő kalibrálás	Max ±8°C; 0.5°C lépésekben
3	Fűtés/Hűtés	Kiválasztás
4	Min hőmérséklet	5...40°C; 1°C lépésekben
5	Max hőmérséklet	5...40°C; 1°C lépésekben
6	Hiszterézis	Max ±2°C; 0.5°C lépésekben
7	ECO mód hőmérséklet	2...22°C; 1°C lépésekben

10	Ręczna zmiana wartości sygnału wyjściowego dla wentylatora	0, +1V, +2V, +3V, +4V		9	Selection of the displayed temperature	ROOM, SET		9	Выбор отображаемой температуры	ROOM (текущая темп.), SET (заданная темп.)		8	AntiFrost/ECO	OFF/AntiFrost/ECO
11	Ustawienie dnia	mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun (pon, wt, śr, czw, pt, so, ndz)		10	Manual change of output signal value for the fan	0, +1V, +2V, +3V, +4V		10	Ручное изменение величины выходного сигнала на вентилятор	0, +1B, +2B, +3B, +4B		9	Kijelzett hőmérséklet	ROOM/SET
12	Tryb zegara	12h; 24h		11	Day settings	mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun		11	Настройки дней недели	Mon (пон), tue (вт), wed (ср), thu (чт), fri (пт), sat (сб), sun (воск)		10	Manuális kimeneti túlvezérlés	0, +1V, +2V, +3V, +4V
13	Ustawienie godziny	0 ... 23 h		12	Clock settings	12h; 24h		12	Режим времени	12ч; 24ч		11	Naptári nap	mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun
14	Ustawienie minuty	0 ... 59 min		13	Hour settings	0 ... 23 h		13	Установка времени (часы)	0 ... 23 ч		12	Óra módok	12h; 24h
15	Komunikacja Modbus RTU - adres	1 ... 247		14	Minute settings	0 ... 59 min		14	Установка времени (минуты)	0 ... 59 мин		13	Óra	0 ... 23
16	Komunikacja Modbus RTU - prędkość	4800, 9600 (domyślna), 19200, 38400 kbps		15	Communication Modbus RTU - address	1 ... 247		15	Modbus RTU - адрес	1 ... 247		14	Perc	0 ... 59
17	Komunikacja Modbus RTU - parzystość	even / odd / none (nieparzystość/parzystość/brak)		16	Communication Modbus RTU - speed	4800, 9600 (default), 19200, 38400 kbps		16	Modbus RTU - скорость	4800, 9600 (по умолчанию), 19200, 38400 кбит/сек		15	Kommunikációs ModBus RTU cím	1 ... 247
18	Blokada przycisków	wybór		17	Communication Modbus RTU - parity	even / odd / none		17	Modbus RTU - четность	Even (четный) / odd (нечетный)/ none (нет)		16	Kommunikációs ModBus RTU sebesség	4800, 9600 (Standard), 19200, 38400 bps
19	Ustawienia domyślne	wybór		18	Buttons blockade	selection		18	Блокировка клавиш	выбор		17	Kommunikációs ModBus RTU paritás	even / odd / none egal/diferit/niciunul
				19	Default settings	selection		19	Исходные настройки	выбор		18	gombcsoportok	Selectie

Programowanie kalendarza

W czasie kiedy sterownik jest włączony, dłuższe przytrzymanie przycisku [P] (ok. 3 sekundy) otworzy funkcję programowania tygodniowego, poprzedzone krótką animacją ładowania (symbol klucza i litera P). Zmiany wartości poszczególnych nastaw wykonyuje się przy użyciu przycisków [+] oraz [-]. Przejście do kolejnej nastawy następuje po naciśnięciu klawisza [P]. Kalendarz programuje się w formie pięciodniowej co oznacza, że zaprogramowany pierwszy dzień (poniedziałek) będzie powielony na kolejne dni robocze (nie ma możliwości ustawień indywidualnych na poszczególne dni robocze). W kolejnym kroku programowania osobno wprowadza się ustawienia dla soboty i niedzieli.

W obu przypadkach istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie dwóch okresów grzewczych w ciągu doby. Programowanie odbywa się w zakresie godzinowym w odniesieniu do czasu w jakim ma założyć się odpowiednia funkcja. Aby wyjść z trybu programowania kalendarza należy wcisnąć dowolny inny przycisk.

Calendar programming

When the controller is switched on, pressing the [P] button for a longer time (approx. 3 seconds) will activate the function of weekly programming, preceded by a short animation of loading (the key symbol and the P letter). The value of specific set points is made using [+] and [-] buttons. You may go to the next set point by pressing the [P] key. The calendar is programmed in a five-day mode, which means that the first programmed day (Monday) is replicated during subsequent working days (there is no possibility of individual settings during specific working days). During the next programming step, the separate settings are introduced for Saturday and Sunday. In both cases, there is a possibility of programming a maximum of two heating periods during 24 hours. The programming takes place in the time scope referring to the time when a given function is to be activated. Leaving the calendar programming mode is possible by pressing any other button.

Программирование календаря

Для перехода в режим программирования календаря, при включенном контроллере, удерживайте нажатой кнопку [P] в течение 3-5 секунд. О переходе в режим программирования календаря будет свидетельствовать короткий анимационный ролик (символ клавиши и буква P). Для перехода к следующему пункту настройки используйте клавишу [P]. Значения настроек могут быть изменены с помощью кнопок [+] и [-]. Календарь запрограммирован в пятидневном режиме, что означает, что настройки первого запрограммированного дня (понедельник) распространяются на последующие рабочие дни (для отдельных рабочих дней нет возможности задавать персональные настройки). Во время следующего этапа программирования отдельные настройки вводятся для субботы и воскресенья. В обоих случаях существует возможность программирования максимум двух отопительных периодов (работы) в течение 24 часов. Задается временной интервал когда та или иная функция должна быть активна. Выход из режима

Naptár programozás

Bekapcsolt állapotban [P] gomb körülbelül 3msig-ig tartó lenyomásával, rövid animációt követően a heti programozási módba lép. Az értékeket a [+] és [-] gombokkal tudja változtatni. A naptárat 5+1+1 nap jellegben tudja állítani, ahol az első (Hétfő) nap fog a többi munkanapra is vonatkozni. Külön beállítani az egyes munkanapokat nincs lehetőség. A következő lépésekben a Szombat, majd a Vasárnap hétfégi napokat állíthatja be. Mindegyik esetben naponta 2 fűtési ciklust állíthat 24 óránként. A programozás akkor lép érvénybe, ha a beállított funkció működési ideje lejárt/elérkezett. A programozás elhagyásához nyomjon meg bármilyen másik gombot.



Przykład zaprogramowanego terminarza w zakresie dni roboczych:

Urządzenie włączy się o godz. 8:00 i wyłączy o 10:00, następnie włączy ponownie o godz. 18:00 i wyłączy o 0:00. Cykl będzie powtarzał się od poniedziałku do piątku.



An example of the programmed calendar (working days). The device will be switched on at 8 a.m. and it will be switched off at 10 a.m. It will be switched on again at 6 p.m. and it will be switched off at 12 a.m. The cycle shall be repeated from Monday to Friday.

программирования календаря возможен нажатием любой другой кнопки.



Пример запрограммированного календаря (рабочие дни). Устройство будет включено в 8:00 и будет выключено в 10:00. Устройство снова включится через 6 часов в 18:00 и проработает до 00:00. Данные настройки распространяются на рабочие дни с понедельника по пятницу.



Példa a beállított naptárra (munkanapok). A készülék 08:00-kor kapcsol be, 10:00-kor ki, majd a második ciklus 18:00-kor indul és 00:00-kor leáll. minden munkanapon ez a működés lép életbe.

Włączanie urządzenia

Aby wyłączyć panel należy przytrzymać przycisk zasilania i po krótkiej animacji urządzenie się wyłączy. Włączenie następuje po naciśnięciu przycisku zasilania.

Switching off the device

In order to switch off the panel, press the power supply button and the device will switch off after a short animation. Switching on shall take place after the power supply button has been pressed.

Выключение устройства

Чтобы выключить панель управления (контроллер), нажмите клавишу питания, и устройство отключится после короткой анимации. Включение так же происходит после нажатия клавиши питания.

A vezérlő kapcsolása

Kikapcsoláshoz nyomja meg a kapcsológombot, majd egy kis animációt követően a készülék kikapcsol. A kapcsológomb megnyomásával a készülék bekapcsol.

Modulacja sygnału wyjściowego

Modulacja sygnału wyjściowego może być konieczna w niektórych przypadkach dla większych pomieszczeń. Ta funkcja przydaje się w momencie, gdy sygnał nie pozwala osiągnięcie docelowej temperatury. Dotyczy to głównie obiektów o powierzchni powyżej 150m². Rekomenduje się zwiększenie istniejącego sygnału wyjściowego 0-10V odpowiednio dla obiektów:

- o powierzchni 150-250m²: +1V(+10%)
- o powierzchni 250-400m²: +2V(+20%)
- o powierzchni 400-600m²: +3V(+30%)
- o powierzchni 600m² i większych: +4V(+40%)
- możliwość powrotu do ustawień domyślnych: 0V (0%)

Modulation of outgoing signal

The modulation of the outgoing signal may be necessary in some cases of larger rooms. This function is useful when the signal does not make it possible to reach the target temperature. The above applies mainly to the facilities with the surface area above 150m². It is recommended to increase the existing outgoing signal of 0-10V appropriately for the following facilities:

- with the surface area of 150-250m²: +1V(+10%)
- with the surface area of 250-400m²: +2V(+20%)
- with the surface area of 400-600m²: +3V(+30%)
- with the surface area of 600m² and larger: +4V(+40%)
- the possibility of returning to default settings: 0V (0%)

Модуляция выходного сигнала

Модуляция выходного сигнала может потребоваться в некоторых случаях для помещений большого размера. Эта функция полезна, когда автоматический генерируемый сигнал не позволяет достичь заданной температуры. Вышеуказанное относится в основном к помещениям площадью выше 150 м². Рекомендуется увеличение выходного сигнала 0-10 В для объектов в соответствии с рекомендациями ниже:

- с площадью 150-250м²: +1В(+10%)
- с площадью 250-400м²: +2В(+20%)
- с площадью 400-600м²: +3В(+30%)
- с площадью 600м² и более: +4В(+40%)
- возможность возврата настройкам по умолчанию: 0 В (0%)

A kimeneti feszültségek állítása

Nagy terek esetén szükségessé válhat nagyobb kimeneti jelet adni a fűtőegységeknek, így fedve le nagyobb légvetési távolságokat. Erre általánosan 150m2 fölötti területeknél van szükség:

- +1V (+10%): 150-250m2
- +2V (+20%): 250-400m2
- +3V (+30%): 400-650m2
- +4V (+40%): 600+m2 területek esetén

Sugerowane średnice przewodów elektrycznych

- L, N : 2x1 mm2
- H1, H2 : 2x1 mm2
- AO, GND : 2x0,5 mm2 LIYCY
- Zewnętrzny czujnik temperatury : 2x0,5 mm2 LIYCY
- RS 485 : 3x0,75 mm2 LIYCY

Suggested diameters of electric wires


- L, N : 2x1 mm2
- H1, H2 : 2x1 mm2
- AO, GND : 2x0.5 mm2 LIYCY
- External temperature sensor: 2x0.5 mm2 LIYCY
- RS 485 : 3x0.75 mm2 LIYCY

Рекомендуемые сечения проводов

- L, N : 2x1 мм2
- H1, H2 : 2x1 мм2
- AO, GND : 2x0.5 мм2 LIYCY
- Выносной датчик температуры: 2x0.5 мм2 LIYCY
- RS 485 : 3x0.75 мм2 LIYCY

Javasolt kábelkeresztmetszetek

- L, N: 2x1 mm2
- H1, H2: 2x1 mm2
- AO, GND: 2x0,5 mm2 LIYCY
- Külső hőmérési egység: 2x0,5 mm2 LIYCY
- RS 485: 3x0,75 mm2 LIYCY



Sterownik/Controller Volcano EC/ Контроллер Volcano EC/ Volcano EC vezérlő/
Uchwyt montażowy/Mounting bracket/ Монтажный кронштейн/ Suport de fixare/
Puszka instalacyjna Ø 60 mm /Installation box Ø 60 mm/ Монтажная коробка Ø 60 mm/ 60mm-es szerelődoboz /

PL: Wykorzystanie zaawansowanych technologii i wysoki standard jakości naszych produktów jest efektem ciągłego rozwoju. Może to być jednak przyczyną różnic między tą dokumentacją a Państwa urządzeniem. Nie możemy także całkowicie wykluczyć błędów, dlatego prosimy o zrozumienie tego, że zawarte w niej dane, rysunki i opisy nie mogą być podstawą żadnych roszczeń prawnych.

EN: The use of advanced technology and high quality standard of our products is the result of continuous development of our products. For this reason, there may be differences between attached documentation and functionality of your device. Therefore please understand that the data contained in it, drawings and descriptions cannot be the basis for any legal claims.

RU: Использование передовых технологий и высокое качество нашей продукции является результатом постоянного развития нашей продукции. Из-за этого могут быть различия между предоставленной документацией и функциональностью вашего устройства. Поэтому мы просим вас понять, что приведенные здесь данные, чертежи и описания не могут быть основаниями для юридических требований.

HU: Korszerű technológiák és magas szintű minőségbiztosítási rendszer alkalmazása teszi lehetővé termékeink folyamatos fejlődését. Ebből kifolyólag a dokumentáció és a termék működése között eltérések adódhhatnak. Kérjük megértésüket és a dokumentációba foglaltak megfelelő kezelését. A leírások és dokumentációk nem lehetnek jogi követelések alapjai.

1 – zasilanie 230VAC 50 Hz*	1 – power supply 230VAC 50 Hz*	1 – Напряжение питания 230В AC 50 Гц*	1 – tápellátás/ biztosíték
2 – wyłącznik główny, bezpieczniki*	2 – main switch, fuses*	2 – Главный выключатель, предохранители*	3 – Volcano EC vezérlő
3 – sterownik VOLCANO EC**	3 – controller VOLCANO EC**	3 – Контроллер VOLCANO EC**	4 – Volcano EC termoventilátor
4 – nagrzewnica VOLCANO EC	4 – air heater VOLCANO EC	4 – Воздушно-отопительный агрегат VOLCANO EC	5 – szelep és szelepmozgató (Fűtés)
5 – zawór z siłownikiem (grzanie)	5 – valve with actuator (heating)	5 – клапан с сервоприводом (отопление)	6 – szelep és szelepmozgató (Hűtés)
6 – zawór z siłownikiem (chłodzenie)	6 – valve with actuator (cooling)	6 – клапан с сервоприводом (охлаждение)	
* w skład urządzenia nie wchodzą: wyłącznik główny urządzenia, bezpieczniki, kabel zasilający oraz czujniki temperatury	* The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable and temperature sensors	* В комплект поставки не включены : главный выключатель, предохранители, кабели питания, выносные датчики температуры	* A készülék nem tartalmazza: főkapcsolót, biztosítékokat,
** możliwość podłączenia do 8 szt. nagrzewnic VOLCANO z silnikiem EC pod 1 sterownik VOLCANO EC, przy zachowaniu maks. Długości kabla do 120 m.	** Possibility of connection up to 8 units Volcano with EC motors with max. length of cable up to 120m. CAUTION! The automatic elements drawings are only a visualization of sample products	** Возможно подключение до 8 воздушно отопительных агрегатов Volcano с EC электродвигателями при длине кабеля не более 120 м Внимание! Изображения элементов автоматики являются только визуализацией аналогичного оборудования.	Bekötő kábeleket és a hőérzékelőket. ** Lehetséges akár 8 készülék csatlakozása is egyetlen vezérlőhöz, amennyiben végpontok távolsága nem több 120m-nél.
UWAGA! Rysunki elementów automatyki przedstawiają jedynie wizualizacje przykładowych produktów.			FIGYELEM! Az automatika elem bekötési ábrái csak illusztrációk, bemutató jellegűek!

